



+0.34

**Megjegyzés**

A tervezett fűtési vezeték anyaga MSZ EN 10255 szerinti hosszvarratos acélcső, szabadon vezetve hegesztett kötésekkal szerelve.  
 A tervezett hőleadó Immergas -típusú fehér lapradiátor, Herz -típusú termostatikus radiátorszeleppel és visszatérő szeleppel felszerelve.

**Jelmagyarázat**

- Fűtési előremenő
- - - - - Fűtési visszatérő

Zsók Ferenc Róbert Építéletechnikai mérnök Minőségügyi szakmérnök Műszaki ellenőr		7200 Dombóvár, Jácint u. 6. Tel.: 06-30/219-9717 Fax: 74/461-002	
Tervező: Zsók Ferenc Róbert G-2/17-0475		Megrendelő: Kurud Község Önkormányzata 7226 Kurud Petőfi u.11	
Rajtszám: GF-01		Cím: Általános iskola felújítása 7226 Kurud Petőfi u.13	
Tervlap: Központi fűtés-szellőzés Alaprajz		Dátum: 2017.10.	
		Lépték: M=1:50	