



**MEGJEGYZÉS:**

Talpszelemen ki van fordulva, TEHERMENTESÍTÉS UTÁN vissza kell húzatni.  
 Taréj fogópár most csak a főállásokban van, DE minden szaruállásba szükséges 2x5/10 cm  
 A fedélszék alaprajzon jelölt szerkezeti elemeket ki kell cserélni.  
**A faszervezeteket általánosan javasolt TETOL FB gomba-rovar-láng mentesítő megelőző favédő vegyszer anyaggal kezelni.**

**KURD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**7226 Kurd, Petőfi u. 11.**

2017.11.15

**Iskola épület felújítása**  
**Napelemek elhelyezéshez**  
 Pályázat kódszáma: TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00021

7226 Kurd, Rákóczi tér 6., hrsz.:217

**SF2-A-A metszet M 1:50**