



Tolna Megyei Tűzmegeelőzési Bizottság

FELKÉSZÜLÉS A FŰTÉSI SZEZONRA

Évente egyszer – **legalább a fűtési szezont megelőzően** – a fűtési rendszert **szakemberrel felül kell vizsgáltatni** és ki kell tisztíttatni. Saját biztonságunk érdekében tegyük lehetővé az ellenőrzést, engedjük be a kéményseprőt.



AMIRE ÉRDEMES FIGYELNI:


- a **lakás szellőzőrendszerei és a kéménynyílásai is átjárhatóak legyenek**, ugyanis a behavazott, vagy befagyott szellőzők akár fulladást is okozhatnak
- **NEM** helyezhetőek el berendezési tárgyak a fűtőtestek és a hozzá kapcsolódó füstelvezető csövek közelében
- **NE** használjon villamos berendezést, ahol az vízzel érintkezhet
- a **különbéle elektromos hőszugárzók** extra meleget adhatnak, de ezek az eszközök **könnyen tűzveszélyessé** válhatnak, **NE** hagyja őket hosszabb ideig felügyelet nélkül
- a gázzal üzemelő tűzhelyet **NE** használja fűtés céljára





Tolna Megyei Tűzmegeelőzési Bizottság

- azokat a **PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket**, amelyek **nincsenek a kéménybe kötve**, vagy az égéstermékek szabadba történő kivezetése más módon nem megoldott, **soha NE üzemeltesse folyamatosan zárt térben**
- **szellőztessen rendszeresen** (gázzal üzemelő tűzhely, PB palackos hőszugárzó esetében különösen fontos)



FONTOS:

- **NE** tömítsük el a régi nyílászárókat, **NE** takarjuk el a szellőzőket
- ha zárt helyen **gázszagot** vagy **szúrós, fojtós égéstermék szagot** érzünk:
 1. **szellőztessünk**,
 2. **zárjuk el** a gázvezeték főelzáró szerelvényét,
 3. **ne használjunk** szikrát okozó készüléket, eszközt
 4. **hagyjuk el** a helyiséget,
 5. **kintről értesítsük** a tűzoltóságot a **112-es** telefonszámon

Ha **növelni** akarjuk a **biztonságunkat**, akkor érdemes **szén-monoxid-érzékelőt** vásárolni!



112 INGYENES KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ