



Tolna Megyei Tűzmegeelőzési Bizottság

TÁRSASHÁZAK KÖZLEKEDŐINEK TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

A tűzvédelmi szabályok a lakók biztonságát növelik, illetve tűz esetén az életmentést és a tűzoltás gyors végrehajtását segítik, emiatt **NAGYON FONTOS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ISMERETE ÉS BETARTÁSA.**



ALAPSZABÁLYKÉNT ELMONDHATÓ, HOGY:

- a lakóépületek területén a közlekedőkön, lépcsőházakban **éghető, robbanásveszélyes és tűzveszélyes anyagok**, valamint a **menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak NEM helyezhetők el**
- a villamos berendezés kapcsolóját, a **közmű nyitó- és zárószerkezetét, tűzoltó készüléket, fali tűzcsapot, száraz felszálló vezeték csatlakozási pontját, a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad**





Tolna Megyei Tűzmegeelőzési Bizottság

- a **tűzoltási felvonulási területen TILOS** a gépjárművek parkolása, melyet sok esetben tábla, illetve felfestés tilt
- **tűz esetén** fontos, hogy a társasházban kiépített **liftet, felvonót NE használjuk** az épület elhagyása során

A RÁCSOS AJTÓ ELHELYEZÉSE:

- **a rács** – nyitásiránya, mérete alapján – nyitott állapotban **NE akadályozza** a menekülést
- a ráccsal elzárt közlekedőt a menekülés során igénybevevő személyek **rendelkezzenek** a rácsos ajtót **nyitó kulccsal**
- az ilyen kialakítás esetén felhívjuk a figyelmet, hogy ugyan a rácsos ajtó elhelyezése tűzvédelmi előírásokkal **NEM ellentétes, azonban a kialakítás a menekülést**, valamint a tűzoltói beavatkozás hatékonyságát **korlátozza**
- a **hő- és füstelvezetésre figyelembe vett ablakok**, valamint a **mentésre szolgáló ablakok** megközelíthetőségét is biztosítani kell, ebben az esetben elegendő **1 méter** széles útvonal fenntartása



112

INGYENES KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ